


Зразок №6 на необробленому, неушкодженому зразку з'явилися колонії мохів та лишайників.

За термін дослідження площа ушкодження становили приблизно 10% від загальної площі зразка.

ВИСНОВОК:

Препарат «Терміт-С», наданий для досліджень по захисту покрівельних та мінеральних і дерев'яних будівельних матеріалів від ушкодження мохом, грибками та лишайниками, при витратах в межах 250 г на 1 м² показав високу ефективність по знезараженню названих матеріалів.

Завідувач лабораторією



Грабовський О.В.

Науковий співробітник



Калинич І.М.